

Tabel 15.
Den samlede vurdering for Havdrup Vandværk.

Havdrup Vandværk	Status 2012	Mål 2026
------------------	-------------	----------

1. Tilstand

Boringer	Acceptabel	Boringerne fra 1946 og 1967 får en tv. inspektion, renoveres eller evt. sløjfes.
Vandbehandling	God	Det bør overvejes at udskifte strømforbrugende elementer.

2. Vandkvalitet

Drikkevand	God	Drikkevandet overholder gældende grænseværdier. Risikoen for indtrængning af overfladevand bør vurderes, og sårbare punkter sikres.
Råvand	God	Ingen forureningsparametre påvist og fuldt prøveprogram registreret.

3. Vandforbrug

Forsyningskapacitet	God	
Indvindingstilladelse	Gældende indvindingstilladelse løber frem til 2046	
Vandforbrug	God	

4. Forsyningsikkerhed

Beredskabsplan	Opdateret og i drift	Opdateret og i drift
Nødforbindelse	Nødforbindelse til Solrød Vandværk	
Ledningsnet	Digitaliseret	Ledningsparametre registreres

5. Vandafledning

Udleder filterskyllevand til kloak, men har ikke en tilslutningstilladelse.	Der skal ansøges om en tilslutningstilladelse
---	---